

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
"15" сентября 2023 г.
Учётный № ПМ 22230061000207671629



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 33-45-23

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

22.09.2023г.

г. Барнаул

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 2309/004-22/56/ПВПР**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №45 «Соловушка» Общеразвивающего вида

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Зиновьевым Павлом Павловичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чеглецова, 14 в период: с 09 ч 00 мин «22» сентября 2023 г. по 11 ч 00 мин «22» сентября 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 45 «Соловушка» Сидорова Наталья Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	п. 54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ	01.08.2024	

	сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	от 16.09.2020 №1479		
2.	АПС на объекте защиты не соответствует требованиям пожарной безопасности	п. 54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.08.2024	
3.	Не все зоны защищены автоматической пожарной сигнализацией (здание овощехранилища, складского здания), прачечной,	п. 4.4 СП 486.1311500.2020; ч.4 ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	
4.	Допущена горючая отделка помещений, путей эвакуации и спальных помещений (не предоставлены сертификаты и акты выполненных работ на линолеум, ковры, стены на лестничных клетках, обои в спальнях)	ч. 6, 7, 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (здание овощехранилища, здание прачечной, помещение кастилянной, складские помещения)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); Главы 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной	ч. 1 ст. 88, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	

	пожарной опасности или противопожарными преградами (в помещении кафельной отсутствует противопожарная дверь и имеются стеклянные световые проемы в стене)			
7.	Уклон наружных эвакуационных лестниц со второго этажа более 45°	п. 5.2.1 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	
8.	Ширина проступи наружных лестниц менее нормативного значения (фактическое значение – 15 см, при нормируемом 25 см)	п. 4.4.3 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 августа 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 45 «Соловушка»

Сидорова Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

ст. лейтенант внутренней службы Зиновьев П.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)